

**АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕЧЕНГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Дом детского творчества № 1»
(МБУ ДО ДДТ № 1)**

ПРИКАЗ

09.01.2023 года

№ 2

п. Никель

Об установлении противопожарного режима

В целях обеспечения пожарной безопасности, в соответствии с требованиями «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (утв. Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г. (с изменениями на 21.05. 2021 года)),

ПРИКАЗЫВАЮ:

- I. Установить в учреждении следующий противопожарный режим:
 1. Запретить курение во всех помещениях и на прилегающей территории учреждения.
 2. Запретить хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (красок, лаков, растворителей и др.) в учебных помещениях учреждения.
 3. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов, в том числе аварийных, а также путей доступа подразделений пожарной охраны на территорию организации необходимо:
 - соблюдать проектные решения;
 - обеспечивать наличие нормативных проходов, в том числе в части путей эвакуации и эвакуационных выходов при расстановке в помещениях технологического, выставочного и другого оборудования;
 - надежно крепить поверх покрытий полов и в эвакуационных проходах ковры, ковровые дорожки и другие покрытия;
 - следить, чтобы знаки пожарной безопасности, обозначающие пути эвакуации и эвакуационные выходы, были в исправном состоянии;
 - при пожаре обеспечивать доступ подразделениям пожарной охраны в любые помещения для эвакуации и спасения людей, ограничения распространения, локализации и тушения пожара.
 4. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов, в том числе аварийных, а также путей доступа подразделений пожарной охраны на объект запрещено:
 - запирать и вешать замки на двери эвакуационных выходов;
 - устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах), вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;
 - загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лестничные площадки, марши лестниц, двери,) различными

- изделиями, оборудованием, мусором и другими предметами, препятствующие безопасной эвакуации, а также блокировать двери эвакуационных выходов;
- устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;
 - фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а также снимать их;
 - изменять направление открывания дверей;
 - устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противоподымных дверей (устройств).
5. После рабочего дня перед закрытием помещений отключать все электроприборы и свет.
 6. При возникновении пожара немедленно сообщать о пожаре в ближайшую пожарную часть, оповестить людей о пожаре и эвакуировать их из здания, используя все эвакуационные выходы.
 7. Запретить пользоваться повреждёнными розетками и другими электроустановочными изделиями.
 8. Запретить сжигание мусора, сухой травы и опавших листьев деревьев на территории учреждения.
 9. Выделенные огневые и другие пожароопасные работы проводить только после согласования с администрацией учреждения.
 10. Противопожарный инструктаж проводить: вводный - при приеме на работу, повторный со всеми работниками - не реже одного раза в 6 месяцев, ответственный зам. директора по УВР- Захваткина К.М. , зам. директора по АХР- Шарафиева Р.Г.
 11. Ответственность за соблюдение противопожарного режима в учреждении возложить на зам. директора по УВР – Захваткину К.М.
 12. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор

Е.Н. Чернушевич

Ознакомлены:

зам. директора по УВР

К.М. Захваткина

зам. директора по АХР

Р.Г. Шарафиева